Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Úttekt 2021

Almennt	
Dagsetning: 2.9.2021	Tími: 11:00-11:15
Fyrirtæki: Múltí íslenska ehf.	Kennitala: 440711-0300
Heimilisfang: Bolholt 6	Fulltrúi fyrirtækis: Kjartan Jónsson
Lýsing á húsnæði: Kennslustofur eru 4 og hámarksfjöldi nemanda í hverri stofu er 12, tvær snyrtingar fyrir nemendur og sér snyrting fyrir starfsfólk, lítil eldhúsaðstaða fyrir nemendur og ræstiskápur á gangi.	

Starfsleyfi er gefið út með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir skóla og kennslustaði ætluð börnum eða fullorðnum 6 eða fleiri.

Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða sem um starfsemina gilda.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

		Já	Nei	Athugasemdir	Reglugerðir og starfsleyfisskilyrði
	Húsnæði og búnaður				
1	Aðgengi að neysluvatni	x		Nemendur hafa aðgengi að litlu eldhúsi.	Starfsleyfisskilyrði gr. 1.6
2	Viðhald húsnæðis gott	x			Starfsleyfisskilyrði gr. 2.1
3	Húsnæði bjart og hæfilega loftræst	x			Starfsleyfisskilyrði gr. 2.2
4	Loftræsting				
	Vélræn				
	Náttúruleg	x		Opnanlegir gluggar á öllum stofum.	
	Þjónustubók fyrir loftræstikerfi			Á ekki við.	
5	Ræstiaðstaða	x		Lokaður skápur á gangi.	Starfsleyfisskilyrði gr. 2.5
	Loftræst		x	Bent á að lágmarka efnavöru sem geymd er í skápnum. **Ábending**	
	Læst		x		
	Ræstivaskur	x			
	Rými f. ræstivöru- og áhöld	x			
6	Snyrting/ar				Starfsleyfisskilyrði gr. 2.7
	Aðskildar	x			
	Fljótandi handsápa	x		Bent á að setja upp veggfesta skammtara f. handsápu sem auðveldar að viðhalda hreinlæti. **Ábending**	
	Einnota handþurrkur	x		Handklæði á snyrtingu starfsmanna. Handþurrkur skulu vera einnota eða einnota þvottastykki. **Ábending**	
	Loftræsting	x			
	Ruslafata með loki	x			
	Hreinlæti og þrif				
7	Skrifleg hreinlætisáætlun		x	Bent á að útbúa skriflega hreinlætisáætlun þar sem fram kemur rými og tíðni þrifa.	Starfsleyfisskilyrði gr. 4.1
8	Þrif fullnægjandi			Framkvæmdum við húsnæði ekki lokið.	
9	Gólfefni og annar frágangur húsnæðis þannig að þrif séu auðveld	x			Starfsleyfisskilyrði gr. 4.3

Úttekt 2021

	Umhverfis og öryggismál				
10	Mældur vatnshiti *Vatnshiti skal ekki fara yfir 43°C á töppunarstað*			Ekki mælt.	Starfsleyfisskilyrði gr. 6.3
11	Þjónustuaðili f. sorp	x		Íslenska Gámafélagið	
12	Sorp flokkað	x		Plast, pappír og almennt	Starfsleyfisskilyrði gr. 7.2